



HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate la obiectivul de investiții „Achiziție și amenajare stație încărcare autovehicule electrice”

Consiliul Local Bralostita intrunit în ședința ordinară din data de 17.03.2025.
Luând în dezbateră raportul întocmit de compartimentul de specialitate, aprobat de primarul comunei Bralostita, înregistrat sub nr. 1014/11.03.2025, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate la obiectivul de investiții „**Achiziție și amenajare stație încărcare autovehicule electrice**”;

În temeiul art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 alin.2 lit. b), alin.4 lit. d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.139 alin.(3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

Hotaraste:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate la obiectivul de investiții „**Achiziție și amenajare stație încărcare autovehicule electrice**” după cum urmează:

I. Indicatori economici

TOTAL GENERAL 488.808,49 lei inclusiv TVA

din care:

valoare C+M 87.844,97 lei inclusiv TVA

II. Indicatori tehnici:

- Stație cu 1 punct de reîncărcare:

- Putere totală de 22 kw;
- Cu funcționare în curent continuu și alternativ;
- Alimentare trifazată;
- Grad de protecție min IP 54;
- Dimensiuni maxime (D x W x H): 730x650x1500 mm;
- Echipată cu Conector tip Combo 2 - curent continuu conform standard EN 62196-3;

- Echipată cu Conector/Priză tip Type 2 - curent alternativ conform standard EN 62196-2;
- Număr de automobile încărcate DC/AC – 1 buc;
- Curent de alimentare maxim admis: 125A;
- Tensiune de alimentare maxim admisă: 400V±20%;
- Curent de ieșire maxim admis AC: 32A;
- Tensiune de alimentare maxim admisă DC: 400V±20%;
- Echipată cu sistem de protecție diferențială de 30 mA;
- Carcasă stație: structură aluminiu, baza inox, carcasă oțel;
- Temperatura de operare : -20°C - +60°C;
- Putere de încărcare $\geq 22\text{KW}$ în curent alternativ;
- Echipată cu display TFT – touch screen antivandal;
- Comunicație: Wifi, GPRS minim 3G și Ethernet / OCPP minim V1.5;
- Cititor de card: RFID;
- Meniu de funcționare în limba română și în limba engleză;
- Surse de energie din zonă: PT 20/0,4kV, LEA 0,4 Kv;

Finantarea investitiei: buget local.

Durata de realizare a investitiei : 12 luni

Art.2. Primarul comunei Bralostita, prin compartimentele de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Nr. 15 din 17.03.2025

**Presedinte sedinta,
Preduleasa – Pană Gheorge**




**Secretar general,
Badea Elena**

